

Bericht van de directie van het Udens College

Het onderbouwgebouw van de sector havo/vwo van het Udens College is vanaf dinsdag 12.30u weer open voor medewerkers. De leerlingen kunnen vanaf morgen (woensdag 7 februari) gewoon weer naar school. De constructeur heeft het gebouw vrijgegeven en volledig veilig verklaard. De vloer wordt gerepareerd en de rest van de aula kan gewoon gebruikt worden.

Het onderbouwgebouw werd maandag uit voorzorg gesloten, nadat aan het eind van de middag een aantal tegels in de aula omhoog was gekomen. Het Udens College en de gemeente hebben direct de koppen bij elkaar gestoken om de juiste acties in gang te zetten.

Uit onderzoek blijkt, dat de tegels los zijn gekomen uit de cementdekvloer, maar dat er niets aan de hand is met de onderliggende constructie. Dit is bevestigd door de constructeur en door de projectleiders van het sloopbedrijf en het bouwbedrijf. Ook de constructeur van de gemeente heeft meegekeken.

Oorzaak dat de tegels zijn losgekomen is de spanning op tegelvloer in de aula, die destijds strak is gelegd zonder kit of dilatatievoegen. Enkele jaren geleden heeft zich eenzelfde voorval voorgedaan, op het verhoogde deel van de vloer van de aula. Om dit te verhelpen, is toen een extra dilatatievoeg in de vloer gelegd. Door een combinatie van factoren, zoals de sloopwerkzaamheden en het zware verkeer rond het gebouw, hebben de tegels onder grotere spanning gestaan dan anders.

Medewerkers, ouders en leerlingen hebben zich logischerwijs zorgen gemaakt, of er mogelijk iets aan de hand was met de veiligheid van het rode gebouw. We zijn blij te kunnen melden, dat het gebouw volledig veilig was en is.